

სასაქართველო შენობების მისაწვდომობის შეფასება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

ჩატარდა 65 სასაქართველო შენობის მონიტორინგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით

პროცესი

შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი შედეგი შეაქადგენლობით:

- ▶ სართაშორისო ექსპერტი
- ▶ შშმ პირთა საკითხებზე სპეციალიზებული იურისტები
- ▶ შშმ პირები



გაიმართა შეხვედრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან

შეამუშავდა კითხვარი სავალე სამუშაოებისთვის



ჩატარდა 40 სასაქართველოს მისაწვდომობის სისტემური აუდიტი

25 სასაქართველოს კარალელურად დაეგეგმნა სავალე
სამუშაოების ჩასატარებელი კითხვარი



დაამუშავდა სავალე სამუშაოებიდან მიღებული რეკომენდაციები და თვისობრივი მონაცემები



მოგზადდა რეკომენდაციები



მიგნებაები

- ▶ სასაპარტლოთა უმეტესობას სჭირდება მოდიფიცირება მათი სერვისებისა და შენობების მისაწვდომობისთვის;
- ▶ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირებისათვის სერვისები მისაწვდომია რამდენიმე სასაპარტლოში, თუმცა სანსორული შეზღუდვის მქონე პირებს ასეთი შესაძლებლობა არცერთ სასაპარტლოში არ აქვთ;
- ▶ სასაპარტლო შენობების ძალიან დიდ ნაწილს არ უკავშირდება მისაწვდომი მუნიციპალური ტრანსპორტი, ხელოს არ მდებარეობს ასეთი ტრანსპორტის გაჩერება;
- ▶ სასაპარტლო შენობების უმეტესობას არ გააჩნია ორგანიზებული ეზო და პარკინგი, რომლებიც შუბ პირებს მისცემს შენობამდე უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად გადაადგილების საშუალებას;
- ▶ ყველა სასაპარტლო შენობაში გამოწვევაა მისაწვდომი სინფორმაციო დაფების, სინფორმაციო ნიშნების, გზის მანიშნებლებისა და ტაქტილური რუკების არარსებობა;
- ▶ სასაპარტლო შენობების კანდუსები, ასევე, შიდა და გარე კიბეები, ძირითადად, არ აკმაყოფილებს მისაწვდომობის დამტკიცებულ სტანდარტს;
- ▶ არსებული სიგნალიზაციის სისტემა და უსაფრთხოების ნორმები არ ითვალისწინებს შუბ პირთა საჭიროებას;
- ▶ შენობებში განთავსებული სინფორმაციო სერვისები, მათ შორის, თანამშრომლებთან კომუნიკაციის საშუალებები, საჩივრის ყუთები და ტაბლოები მიუწვდომელია შუბ პირთათვის;
- ▶ შენობების უმრავლესობაში სართულები ერთმანეთს არ უკავშირდება მისაწვდომი ლიფტით, ან მოზილოების შეზღუდვის მქონე პირთა გადაადგილების სხვა საშუალებებით;
- ▶ თითქმის ყველა შენობაში ნაფის მსაჯულთა დარბაზები მიუწვდომელია შუბ პირთათვის, თუმცა სხვა სდომათა დარბაზები ზოგან მისაწვდომია, ან იძლევა ამის საშუალებას მოდიფიცირების შემთხვევაში;
- ▶ როგორც მოქალაქეების, ისე თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი თითქმის ყველა სანიტარული კვანძი (ერთი გამონაკლისის გარდა) მიუწვდომელია შუბ პირთათვის;
- ▶ ბრალდებულებისთვის მოწყობილი სივრცეები, ძირითადად, არ არის მორგებული შუბ პირებს; მოწვეთა და ექსპერტთა ტრიბუნები ვერ აკმაყოფილებს მისაწვდომობის სტანდარტს;
- ▶ შუბ მოსაპარტლებებისთვის მიუწვდომელია როგორც დარბაზები, ისე საკუთარ ოთახები;
- ▶ საქმის გაცნობის ოთახები და კაფეტერიები, არსებობის შემთხვევაში, არ შეესაბამება მისაწვდომობის სტანდარტს.

ანგარიში მოამზადა ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), ევროპის საბჭოს პროექტის - „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერით. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროპის საბჭოს ოფიციალურ პოზიციას.

